

FULL DE BAIXA TENSIO O BUTLLETI D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

TIPUS INSTAL·LACIO	Kw	DOCUMENTS	AUTORITZACIO
SERVEIS COMUNS EXCEPTE ASCENSORS	0<KW<10	BUTLLETI	INSTAL·LADOR
	10<KW<50	FULL BT	INSTAL·LADOR TÈCNIC AUTORITZAT
	KW>50	FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT
LOCALS COMERCIALS EXCEPTE HOTELS	0<KW<10	BUTLLETI	INSTAL·LADOR
	10<KW<25	FULL BT	INSTAL·LADOR TÈCNIC AUTORITZAT
	KW>25	FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT
HOTEL-RESIDENCIA- DISCO-POLIESPORTIU ESCOLA		FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT
INDÚSTRIES	0<KW<20	FULL BT	INSTAL·LADOR
	KW>20	FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT
APARCAMENTS			
PRIVAT FINS A 10 VEHICLES		FULL BT	INSTAL·LADOR TÈCNIC AUTORITZAT
PRIVAT MÉS DE 10 VEHICLES PÚBLIC		FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT TÈCNIC AUTORITZAT
LOCALS ESPECIALS RISC INCENDI-EXPLOSIÓ LOCALS AMB POLS	0<KW<8,8	FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT
		FULL BT	INSTAL·LADOR TÈCNIC AUTORITZAT
	KW>8,8	FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT
LOCALS HUMITS, SAUNES- PISCINES		FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT
PROVISIONALS OBRA	0<KW<10	BUTLLETI	INSTAL·LADOR
	10<KW<50	FULL BT	INSTAL·LADOR TÈCNIC AUTORITZAT
	KW>50	FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT
INSTAL·LACIO PROVISIONAL ESPAI OBERT	0<KW<4,4	BUTLLETI	INSTAL·LADOR
	4,4<KW<20	FULL BT	INSTAL·LADOR TÈCNIC AUTORITZAT
	KW>20	FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT
ESPAI TANCAT	0<KW<8,8	BUTLLETI	INSTAL·LADOR
	8,8<KW<20	FULL BT	INSTAL·LADOR TÈCNIC AUTORITZAT
	KW>20	FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT
ENLLUMENAT PÚBLIC	0<KW<8,8	FULL BT	INSTAL·LADOR TÈCNIC AUTORITZAT
	KW>8,8	FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT
RÈTOLS	0<KW<10	FULL BT	INSTAL·LADOR TÈCNIC AUTORITZAT
	KW>10	FULL BT	TÈCNIC AUTORITZAT

Els documents a lliurar tenen les característiques següents:

1. Butlletí d'instal·lacions elèctriques a nom de la persona contractant.
Lliurat per un electricista particular, el qual ha de verificar la instal·lació elèctrica de
Aquest butlletí ha d'estar segellat pel departament de Tràmits del M.I. Govern
2. Full de Baixa Tensió omplert per un tècnic autoritzat o per en alguns casos.
Aquest Full de BT ha d'estar segellat pel departament de Tràmits del M.I. Govern